


Certificado AENOR de Producto

Aparamenta eléctrica para baja tensión



030/002438

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

CEESE MATERIAL ELECTRICO, S.L.

con domicilio social en AV DE LA HISPANIDAD, NAVE Nº 46, P.I. ALHAURÍN DE LA TORRE 29130 ALHAURÍN DE LA TORRE (Malaga - España)

suministra Bases de toma de corriente

conformes con la norma UNE 20315-1-1:2009
UNE 20315-1-2:2009

Marca Comercial	CEESE
Referencia	C956
Nº de polos	2P+TL
Intensidad asignada	16 A
Tensión asignada	250 V-
Hoja de norma	C 2a
Protección contra los choques eléctricos	Aumentada
Montada/Parte principal	Parte principal
Para montar con la Ref.	C950
Código IP	IP55

Centro de producción PI ALHAURÍN DE LA TORRE 1ª FASE PARCELA 46 29130 ALHAURÍN DE LA TORRE (Malaga - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.11.

Fecha de primera emisión 2016-09-05
Fecha de expiración 2021-09-05

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Waelmo BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Genova, 6. 28004 Madrid, España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es



Polígono Industrial 1ª Fase, Parc. 46 - 29130 ALHAURÍN DE LA TORRE (Málaga)
Tel. 95 241 15 50 - Fax: 95 241 05 18



Fabricante: CEESE MATERIAL ELÉCTRICO, S.L.
Dirección: P.I. ALHAURÍN DE LA TORRE 1ª FASE, PARCELA 46
Productos: SERIE CEESE 950

EL FABRICANTE DECLARA QUE LOS PRODUCTOS SERIE CEESE 950
ESTÁN FABRICADOS CONFORME A LA NORMA UNE EN 20324:2000
SOBRE LOS GRADOS DE PROTECCIÓN PROPORCIONADOS POR LAS
ENVOLVENTES

ALHAURÍN DE LA TORRE A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010
FDO: DPT. DE INGENIERÍA

Eleuterio González