



DESCRIPCIÓN

Denominación:

Tomas de corriente

Serie estanca IP55 para ambientes de gran humedad

Acabado gris claro con tapa gris oscura

Carga:

La carga soportada es: 16 A 250 V ~

Material:


Soporte enchufe: *Poliamida 6.6 VO*

Bornes de tornillo

Caja mecanismo, base y tapa enchufe: *ABS*

Entradas para suministro eléctrico: *Elastómero Termoplástico*



Juntas: *Elastómero Termoplástico*



NORMATIVA TOMAS DE CORRIENTE




UNE 20315

MEDIDAS





Base doble Enchufe: 148,7 x 74 x 55,85 mm

*Montaje horizontal y vertical



ESQUEMA DE CONEXIÓN



1 Base enchufe 2P TTL con obturador para protección infantil, juntas de estanqueidad, tapa y tornillos

2 Caja mecanismo 1 unidad con entradas de goma para el suministro eléctrico



DESCRIPCIÓN

Denominación:

Interruptor, conmutador, cruzamiento, pulsador, doble interruptor y doble conmutador

Serie estanca IP55 para ambientes de gran humedad

Acabado gris claro con teclado gris oscuro

Carga:

La carga soportada es: 10 A 250 V ~

Material:



Soporte mecanismo: *Poliamida 6.6 VO*

Bornes de tornillo

Caja mecanismo, base y tecla: *ABS*

Entradas para suministro eléctrico: *Elastómero Termoplástico*


Juntas: *Elastómero Termoplástico*



NORMATIVA MECANISMOS




UNE-EN 60669

MEDIDAS




Caja para dos mecanismos: 148,7 x 74 x 54 mm

*Montaje horizontal y vertical



ESQUEMAS DE CONEXIÓN



- ① Tecla sencilla
- ② Base mecanismo sencillo con juntas de estanqueidad y tornillos
- ③ Caja mecanismo 1 unidad con entradas de goma para el suministro eléctrico

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002438

AENOR certifica que | AENOR certifies that

CEESE MATERIAL ELÉCTRICO, S.L.

Domicilio social / Registered office
AV DE LA HISPANIDAD, NAVE Nº 46, P.I. ALHAURÍN DE LA TORRE
29130 ALHAURÍN DE LA TORRE (Malaga - España)

Suministra / supplies
Bases de toma de corriente
Socket-outlets for domestic and similar purposes

conformes con / in compliance with
UNE 20315-1-1:2017
UNE 20315-1-2:2017

Referencias / References
Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site
PI ALHAURÍN DE LA TORRE 1ª FASE PARCELA 46
29130 ALHAURÍN DE LA TORRE (Malaga - España)

Esquema de evaluación / Assessment scheme
Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.11.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.11.

Este certificado anula y sustituye al 030/002438, de fecha 2017-12-11
This certificate supersedes 030/002438, dated 2017-12-11

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de modificación / Modified on
Fecha de expiración / Validity date
2016-09-05
2021-11-17
2026-09-05

A blue ink signature of Rafael GARCÍA MEIRO.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002438

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: CEESE

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of pole	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Hoja de norma/ Standard Sheet	Obturadores/ Shutters	Protección contra los choques eléctricos/ Degree of protection against electric shock	Montada / Parte principal/ Assembled / Main part	Para montar con la Ref./ Assembled with Ref.	Código IP / IP Code
C956	2P+TL	16 A	250 V-	C 2a	Con/ With	Aumentada/ Increased	Parte principal/ Main part	C950	IP55

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2016-09-05
Fecha de modificación / Modified on 2021-11-17
Fecha de expiración / Validity date 2026-09-05

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275